

【案件名】 業務用空調機更新工事（テナントビル）

【対象】 室外機3台・室内機4台（4系統）

■ 既設機器構成

A系統

- ・ 室外機：RP56AAT（2.3馬力）／1.5階外階段
- ・ 室内機：FHP56AJ×1台（シングル）

B系統

- ・ 室外機：RYP112AA（4馬力）／2.5階外階段
- ・ 室内機：FHCP112A×1台（シングル）

C系統

- 室外機：RYP140AA（5馬力）／2.5階外階段
- 室内機：FHCP80AB ×2台（ツイン）

■ 設置環境補足

- 室外機は鉄骨階段外側に設置
 - ・ 1.5階：RP56AAT
 - ・ 2.5階：RYP112AA・RYP140AA
- 室内機は全て天井埋込型または天吊型
 - ・ FHP56AJ：天吊型
 - ・ FHCP112A・FHCP80AB：天井埋込型
- 隣接地：ビル建設中、足場・防音シートあり
- クレーン使用不可、吊元なし
- 搬出スペースに制限あり
- 全機器は滑車＋チェンブロックで手降ろし対応予定

